



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

01021, м. Київ-21, вул. Грушевського, 7
тел. 293-94-84, 559-29-88, 559-47-72
(місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Перший заступник головного державного
санітарного лікаря України

М.П.

А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 18 " 05 2006 р.

№ 05.03.02-03/ 22568

Об'єкт експертизи: Деталі з'єднувальні з поліетилену для терморезисторного зварювання поліетиленових труб при будівництві та ремонті газо-, водопроводів "FRIALEN"

Виготовлений у відповідності

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД 3917

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для будівництва та ремонту газо-, водопроводів

Країна-виробник Фірма "FRIATEC Aktiengesellschaft", Steinzeugstraße 50, D-68222 Mannheim, Німеччина, тел. +49-621-486-23-86, факс +49-621-468-25-2386

(адреса, місцезнаходження, телефон. Факс, E-mail, WWW)

Заявник експертизи: Фірма "FRIATEC Aktiengesellschaft", Steinzeugstraße 50, D-68222 Mannheim, Німеччина, тел. +49-621-486-23-86, факс +49-621-468-25-2386

(адреса, місцезнаходження, телефон. Факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК, мг/м³: формальдегід-0,003; етилацетат-0,1; ацетон-0,35; спирт пропиловий-0,3; спирт ізопропиловий-0,6; спирт бутиловий-0,1; спирт ізобутиловий-0,1; спирт метиловий-0,5

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Дотримуватись рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Деталі з'єднувальні з поліетилену для терморезисторного зварювання поліетиленових труб при будівництві та ремонті газо-, водопроводів "FRIALEN", за наданим зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані у заявній сфері застосування

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо

Висновок дійсний до: 18.05.2008 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник: Фірма "FRIATEC Aktiengesellschaft", Steinzeugstraße 50, D-68222 Mannheim, Німеччина, тел. +49-621-486-23-86, факс +49-621-468-25-2386

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: на кордоні санітарного контролю за показниками безпеки не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю на митному оформленні: при митному оформленні вантажу санітарного контролю за показниками безпеки не потребують

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

Експертна комісія

Санепідстанція Державного управління справами
м. Київ, вул. Заболотного, 15, т.526-55-32 Факс 526-50-06
(місцезнаходження, телефон, факс, , E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 02-03.04/3210 -п від 18 травня 2006р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

Ткаченко Валентина Іванівна
(прізвище, ім'я, по батькові)


/підпис/

Експерти:

Гаврильченко О. Г.
Гадяцька Н.В.

